PŘÍLOHA Č. 1

Metodika stanovení ročního odtoku srážkových vod do veřejné kanalizace

Tato příloha upravuje množství odváděných srážkových vod do kanalizace z nemovitosti odběratele.

Jméno odběratele:
Daňový plátce:

Seznam odběrných míst: **čp. – zpevněné plochy k tomuto objektu ()**

Celkem:

st.p.	- zastavěná plocha o výměře	m^2 (LV	)
p.č.	- ostatní plocha o výměře	m^2 (LV	)
p.č.	- trvalý travní porost o výměře	m^2 (LV	)

SRÁŽKOVÉ VODY

Druh plochy	Skutečná plocha (m^2)	Započtená plocha (m^2)	Odtokový součinitel	Redukovaná plocha (m^2)
A	357	357	0,9	321,30
B	255	255	0,4	102,00
C	211	0	0,05	0,00

Součet redukovaných ploch	423,30
Procent ploch použitých pro podnikání: %	100%
Výpočet dle vyhlášky č. 48/2014 Sb., kterou se mění vyhláška 428/2001 Sb. Platný od 1.4.2014:	
Dlouhodobý srážkový normál: 639,9 mm/rok, tj. m/rok	0,6399
Součet redukovaných ploch (m^2)* dlouhodobý srážkový normál (m/rok)= Q (m^3/rok)	270,87
Roční množství odváděných srážkových vod po zaokrouhlení (Q) v m^3/rok	271
Celkové množství započítaných dešťových odpadních vod v m^3/rok:	**271**

Odtokové součinitele podle druhu plochy:

1. Zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy (plocha A)
   v případě možnosti odtoku do kanalizace — odtokový součinitel: 0,9
2. Lehce propustné zpevněné plochy (plocha B)
   v případě možnosti odtoku do kanalizace — odtokový součinitel: 0,4
3. Plochy kryté vegetací (plocha C)
   v případě možnosti odtoku do kanalizace — odtokový součinitel: 0,05

Ve Dvoře Králové nad Labem dne:

razítko a podpis