

**PŘÍLOHA Č. 1****Metodika stanovení ročního odtoku srážkových vod do veřejné kanalizace**

Tato příloha upravuje množství odváděných srážkových vod do kanalizace z nemovitosti odběratele.

Jméno odběratele:

Daňový plátce:

Seznam odběrných míst: **čp.** – zpevněné plochy k tomuto objektu ()**Celkové plochy vlastníka odběrného místa dle katastru nemovitostí pro vlastníka LV:**

st.p.	- zastavěná plocha a nádvoří o výměře	m <sup>2</sup> (LV )
p.č.	- ostatní plocha o výměře	m <sup>2</sup> (LV )
p.č.	- trvalý travní porost o výměře	m <sup>2</sup> (LV )

Započtené plochy odvodněné do kanalizace - dle grafické přílohy a tabulky.

**SRÁŽKOVÉ VODY**

Druh plochy	Skutečná plocha (m <sup>2</sup> )	Započtená plocha (m <sup>2</sup> )	Odtokový součinitel	Redukovaná plocha (m <sup>2</sup> )
<b>A</b>	357	357	0,9	321,30
<b>B</b>	0	0	0,6	0,00
<b>C</b>	255	255	0,4	102,00
<b>D</b>	0	0	0,3	0,00
<b>E</b>	0	0	0,1	0,00
<b>F</b>	211	0	0,05	0,00
Součet redukovaných ploch				423,30
Procent ploch použitých pro podnikání: %				100%
Výpočet dle vyhlášky č. 244/2021 Sb. článek 69, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb. Platný od 1.7.2022:				
Dlouhodobý srážkový normál: 639,9 mm/rok, tj.			m/rok	0,6399
Součet redukovaných ploch (m <sup>2</sup> )* dlouhodobý srážkový normál (m/rok)= Q (m <sup>3</sup> /rok)				270,87
Roční množství odváděných srážkových vod po zaokrouhlení (Q) v m <sup>3</sup> /rok				271
<b>Celkové množství započítaných dešťových odpadních vod v m<sup>3</sup>/rok:</b>				<b>271</b>

**Odtokové součinitele podle druhu plochy:**

1. Plocha A – těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy  
v případě možnosti odtoku do kanalizace odtokový součinitel: 0,9
2. Plocha B – plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 5 cm do 10 cm  
v případě možnosti odtoku do kanalizace odtokový součinitel: 0,6
3. Plocha C – propustné zpevněné plochy  
v případě možnosti odtoku do kanalizace odtokový součinitel: 0,4
4. Plocha D – plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 11 cm do 30 cm  
v případě možnosti odtoku do kanalizace odtokový součinitel: 0,3
5. Plocha E – plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 31 cm  
v případě možnosti odtoku do kanalizace odtokový součinitel: 0,1
6. Plocha F – plochy kryté vegetací a zatravněné plochy  
v případě možnosti odtoku do kanalizace odtokový součinitel: 0,05

Ve Dvoře Králové nad Labem dne:

.....

podpis